

## Service rapport for ABA anlæg.

### Anlægsadresse

DIGIPIX  
 HOLMBLADSGADE  
 2300 KØBENHAVN S

Dato: 27/1 - 2021

Centraltype: FX 3 NET

Alarm/ Doa nr.: 01 - 11 - 12-1936

Kontaktperson / Driftsansvalig MARU KJELDSTRØM Mobil: 23325318

### Omfang af Service:

Pos nr.	Serviceforløb	Bemærkninger	Ok.
1	Gennemgang af driftsjournal		✓
2	Gennemgang af Anlægsinstruks		✓
3	Gennemgang af Varslingslyd og Blitz		✓
4	Gennemgang af Anlæggets Centraler		✓
5	Gennemgang af Brand og varslings tryk		✓
6	33% / <del>50%</del> af installationen afprøves		✓
7	Gennemgang af Orienteringsplaner	<u>SMÅ ÅBNINGER</u>	✓
8	Kontrol af adgangsveje i bygninger og på Orienteringsplaner		✓
9	Visuel kontrol af installation		✓
10	Tjek af batterier. <u>12V</u> Antal: <u>2</u> Stk.	<u>12,13V - 12AH</u> <u>12,33V - 12AH</u>	✓
11	Tjek af AB DL døre. Antal: <u>    </u> Stk.		—
12	Check rette version af 005		✓
13	Kontrol af styringer. Se bilags liste.		✓

Bemærkninger: MANGE PLAST BØJLER KVAÆKKET I ~~5-8-10~~

GRUPPE 8-10-11-14-16-21-36-37-39-41

Udført af.: MICHAEL HOLM COMITZEV

Mobil nr.: 23280753