

## Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: 20011492, +A2=353.116-IK01.

31.08.20



Munters Oasis 200ZPD120, sn:529089/2015.  
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.  
R-410A/15.3kg.  
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.  
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	12.7-13.2-12.9A.
Driftstimer kompressor	653T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1, F142	8.4-8.5-8.4A. 65%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2, F152	8.5-8.4-8.5A.
Driftstimer Tilluftsvifter	27882T.
Driftsstrøm Scavenger vifte 1, F222	6.5-6.6-6.4A. 75%
Driftsstrøm Scavenger vifte 2, F226	6.5-6.6-6.5A.
Driftstimer Scavengervifter	25111T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	-2.7gr.
Sugegasstemperatur.	13.2gr.
Overheting.	15.9K.
Kondenseringstemperatur.	21.1gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	49.5gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	25.8/15.7gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	10.1K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	15.7/13.2gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	2.5K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	12.2/15.5gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	3.3K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	1.6-1.6-1.6A.
Spennings.	409-407-409V.
Spennings til jord.	238-236-238V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Lekkasje på scraderventil oljetapp kompressor.	