

Sjekkliste, Avtrekksvifte.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=360.113-JV401.

14.09.20.



Type: Systemair KV 160 XL.

Betjener: +A1_

Vifte.	
Driftsstrøm vifte.	Testet ok.
Spennig.	237V.
Spennig til jord.	136-135V.
Anmerkninger.	