

Avtalenummer A892

Anleggsadresse: HEIA

Kunde: GK

Aggregat: A1.353.134

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 522852

Temperaturer

	Kode	
12,7 °C / RH .		Utetemp/Fukt
22,6 °C .		Tilluft EPX temp 1
22,3 °C .		Tilluft EPX temp 2
27,6 °C .		Temp avtrekk
20,3 °C .		Scavenger temp 1
19,9 °C .		Scavenger temp 2
21,1 °C .		Tilluftstemp 1
21,1 °C .		Tilluftstemp 2
18,5 °C .		Scavenger EPX tem
18,8 °C .		Bottom tube temp
16,8 °C .		Water temp
°C .		

Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/
observasjon

Trykktransmitttere:

	Kode:	
kPa/ 42957 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft

Settpunkter:

	Kode:	
21 °C .		Temperatur
43013 m3/h .		Luftmengde

Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1		2	
Vifte og Motor	■		■	
Effektforbruk:	5,14 kW		5,17 kW	
Strømforbruk	7,6 A		7,5 A	
Hastighet	1219 Rpm		1212 Rpm	
Pådrag	64 %		64 %	
Driftstimer	16455 t		16455 t	
Kode:				

Dato: 25/8/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Scavenger:				
	1		2	
Vifte og Motor
Effektforbruk	0,08	kW	0,08	kW
Strømforbruk	0,3	A	0,2	A
Hastighet	220	Rpm	219,0	Rpm
Pådrag	16	%	16	%
Driftstimer	9750	t	9750	t
Kode:
Stans Aggregat og åpne luker:				
Tavle:			Varmekabel:	Kode:
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Strømforbruk:	
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Varmekabel på vann ut 0,1	A .
			Varmeelement i tavle	0 A .
Spjeld:			Vannmålere:	
Avtrekksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Nivåswitch / Trykk	220mm .
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Ledningsevne	S/C 6 .
	<input type="checkbox"/>	.	Flowswitch	OK OK
Aktuatorer:			Pumpe:	
Fylleventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Sirkulasjonspumpe	1.7 A .
Tømmeventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.		
Utbedret ved service:				
Type utbedring:				
Kommentarer: 1) Sirkulasjonspumpe har revnet isolasjon i tilførselskabel. 2) EPX krakelerer mye. 3) Liten vannlekkasje fra EPX mot kjølebatteri.				