

Sjekkliste, Avtrekksvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

14.09.20.

Ordrenr: 20011492, +A2=353.232-LR501-LR502.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Betjener: + A2_323 UPS B

Vifter	+A2=353.232-LR501	+A2=353.232-LR502
Driftstimer.	36648t.	36650t.
Driftsstrøm vifte.	2.44A.	2.25A.
Frekvens vifte.	15Hz.	15Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Spenning.	408-409-410V.	408-409-410V.
Spenning til jord.	236-237-237V.	236-237-237V.
Anmerkninger.		
Kraftig lagerstøy begge vifter.		