

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.114-IK01.

25.08.20.



Munters Oasis 200ZPD120, sn:522841/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	Slår ut på lavtrykk.
Driftstimer kompressor	1614T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	7-7-6.9A. 55%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	7.9-7.8-7.8A.
Driftstimer Tilluftsvifter	25623T.
Scavenger vifte 1 F212	Defekt 75%
Scavenger vifte 2 F222	7-6.8-6.8A.
Driftstimer Scavenger vifter	19498T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	LP.
Sugegasstemperatur.	
Overheting.	
Kondenseringstemperatur.	
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	
Varmgasstemperatur.	Ikke målt.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	Kraftig lagerlyd!
Spenning.	405.5-406.5-409V.
Spenning til jord.	235.5-236.6-237.5V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
<p>F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Lekkasje på sikkerhetsventilen og en stor lekkasje på fordeler til fordamper. Mangler freon, høy varmgasstemperatur og sugegasstemperatur!! Alarm på scavenger fan (skf), Com alarm, salinity alarm. Slår ut på lavtrykk, etter kort tid! Sirk.pumpe adiabatisk kjøling, kraftig lagerlyd!</p>	