

## Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: 20011492, +A1=353.113-IK01.

25.08.20.



Munters Oasis 200ZPD120, sn:522840/2014.  
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.  
R-410A/15kg.  
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.  
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.4A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	11.4-12.1-11.5A.
Driftstimer kompressor	550T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	7.9-7.6-7.6A. 62%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	7.4-7.5-7.4A.
Driftstimer Tilluftsvifter	23116T.
Scavenger vifte 1 F212	5.6-5.7-5.7A. 75%
Scavenger vifte 2 F222	5.6-5.6-5.6A.
Driftstimer Scavenger vifter	15925T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	-3.6gr.
Sugegasstemperatur.	16gr.
Overheting.	19.6K.
Kondenseringstemperatur.	21.1gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	61gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	31.1/18.1gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	13K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	18.1/15.4gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	2.7K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	14.3/15.6gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	1.3K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	1.6-1.5-1.5A.
Spennning.	404-405-406V.
Spennning til jord.	234-235-235V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Kuldemediekrets, lekkasje på sikkerhetsventilen. Vannlekkasje i toppen av el.skapet.	