

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.115-IK01.

25.08.20.



Munters Oasis 200ZPD120, sn:522844/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.4A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	11.7-12.1-11.8A.
Driftstimer kompressor	5191T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1, F142	6.2-6.3-6.1A 54%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2, F152	6.2-6.2-6.1A.
Driftstimer Tilluftsvifter	37855T.
Driftsstrøm Scavenger vifte 1, F212	5.6-5.7-5.6A. 75%
Driftsstrøm Scavenger vifte 2, F222	5.5-5.6-5.5A.
Driftstimer Scavenger vifter	33773T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	-2.3gr.
Sugegasstemperatur.	15.9gr.
Overheting.	18.2K.
Kondenseringstemperatur.	22.3gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	59gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	33.6/18.3gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	15.3K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	18.3/15.2gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	3.1K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	13.6/17.3gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	3.7K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	1.5-1.4-1.5A.
Spennning.	406.5-407.5-409V.
Spennning til jord.	235.5-236.5-237.5V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Lekkasje på sikkerhetsventil. vannlekkasje gjennomføring i toppen av el.skapet.	