

Avtalenummer A892

Anleggsadresse: HEIA

Kunde: GK

Aggregat: A1.353.131

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 539195

Temperaturer

	Kode	
10,2 °C / RH .		Utetemp/Fukt
22,8 °C .		Tilluft EPX temp 1
23,6 °C .		Tilluft EPX temp 2
25,6 °C .		Temp avtrekk
20,6 °C .		Scavenger temp 1
19,4 °C .		Scavenger temp 2
21,7 °C .		Tilluftstemp 1
21,6 °C .		Tilluftstemp 2
17,2 °C .		Scavenger EPX tem
20,2 °C .		Bottom tube temp
°C .		Water temp
°C .		

Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/
observasjon

Trykktransmittere:

	Kode:	
kPa/ 47130 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft
.		

Settpunkter:

	Kode:	
20,5 °C .		Temperatur
47000 m3/h .		Luftmengde

Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1		2	
Vifte og Motor	.		.	
Effektforbruk:	3,93 kW		3,95 kW	
Strømforbruk	5,9 A		5,9 A	
Hastighet	1093 Rpm		1100 Rpm	
Pådrag	57 %		57 %	
Driftstimer	11513 t		11513 t	
Kode:	.		.	

Dato: 25/8/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:

	1		2	
Vifte og Motor
Effektforbruk	0,91	kW	0,89	kW
Strømforbruk	1,4	A	1,4	A
Hastighet	626	Rpm	625,0	Rpm
Pådrag	43	%	43	%
Driftstimer	11004	t	11004	t
Kode:

Stans Aggregat og åpne luker:

Tavle:		Varmekabel:	Kode:
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	Strømforbruk:	
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	Varmekabel på vann ut 0,1	A .
		Varmeelement i tavle 0	.
Spjeld:		Vannmålere:	
Avtreksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Nivåswitch / Trykk	.
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledningsevne S/C	.
	<input type="checkbox"/>	Flowswitch	.
Aktuatorer:		Pumpe:	
Fylleventil	<input type="checkbox"/>	Sirkulasjonspumpe	A .
Tømmeventil	<input type="checkbox"/>		

Utbedret ved service:

Type utbedring:

Kommentarer:

Aggregatet er ikke tilkoblet vann.