

Registreret af: Margit Agerskov 07-02-2020 10:12

| | | | |
|---|---|--|---|
| Opgavenr. 6216-0004 | | Kunde 23652 - DIGIPLEX COPENHAGEN 1 APS Holmbladsgade 142 2300 København S | |
| Projekt | | | |
| Planlagt (dato/tid) 29-09-2020 | | Telefon | Rekv.nr |
| Vores reference Henrik Offersen | Udføres af Brian Nørgaard Thomsen | Bestiller Mark Kjeldstrøm | Kontaktperson Mark Kjeldstrøm |
| Vedrører Site: S02130 Digiplex - 2300 København S. Unit: 507337 SES 1600KVA - G1 - S/N: 22005 - Genset 1 | | | |

| Opgave | Handling |
|---|--|
| Ordre type Præventiv Vedligehold | |
| Aftaletype Vedligeholdelses Aftale, Se note | |
| Afdeling 313 - SA Generator | |
| Opgave Årligt Hovedeftersyn inkl.: - Test med 100% last i 1 time - Olieanalyse jf. aftalen - Glykolanalyse jf. aftalen - Udskiftning af brandstoffiltre hvert 2. år - Udskiftning af styrebatterier hvert 2. år - Udskiftning af smøreoliefiltre hvert 5. år - Udskiftning af Startbatterier hvert 5. år | Handling Årligt eftersyn. Anlæg testet med 100% last. Udtaget prøve af smøreolie og kølevæske til analyse. Resultatet af analyserne er vedhæftet denne rapport. |