

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.121-IK01.

03.09.20.



Munters Oasis 200 Special, 525380
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15.4kg.
400V/3/49.3kw/79A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.4A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	12.2-12.5-12.3A.
Driftstimer kompressor	1946T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	3-3.2-3.1A. 42%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	3.1-3.1-3.2A.
Driftstimer Tilluftsvifter	38087T.
Scavenger vifte 1 F212	6.5-6.5-6.4A. 75%
Scavenger vifte 2 F222	6.4-6.6-6.6A.
Driftstimer Scavenger vifter	36708T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	0.9gr.
Sugegasstemperatur.	14.6gr.
Overheting.	13.5K.
Kondenseringstemperatur.	23.5gr.
Væsketemperatur.	20.9K.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	55gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	26/17.3gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	8.7K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	17.3/14.5gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	2.8K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	14.8/17.7gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	2.9K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	1.5-1.5-1.6A.
Spennings.	409-413-410V.
Spennings til jord.	238-240-239V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Vannlekkasje i gjennomføring i tak el.skap og gjennomføring i tak ved fordamper. Mangler hette på scraaderventil væskerør.	