

Sjekkliste, Tilluftsvifte.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.236-LR401.

26.08.20.



Type: Flaktwoods 80JM/20/4/6/16 3L D100.
Filterkassett med 3 stk M7 592/592/640-10-25.(600073)

Betjener: +A1_319 Heat/Vent/Ac.

Vifte	
Driftstimer.	21052t.
Driftsstrøm vifte.	1.95A.
Frekvens vifte.	20Hz.
Spjeld.	Ok.
Filter.	Byttet.
Spenning.	408-409-410V.
Spenning til jord.	236-237-237V.
Anmerkninger.	
Står i manuell, mot lukket spjeld. Satt i auto, men går da ikke.	