

Avtalenummer **A 892**

Anleggsadresse: **Heia**

Kunde: **DIGIPLEX**

Aggregat: A2.353.133

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 539198

Temperaturer

	Kode	
16,8 °C / RH .		Utetemp/Fukt
23,1 °C .		Tilluft EPX temp 1
24,2 °C .		Tilluft EPX temp 2
29,3 °C .		Temp avtrekk
21,3 °C .		Scavenger temp 1
21,5 °C .		Scavenger temp 2
23,0 °C .		Tilluftstemp 1
23,1 °C .		Tilluftstemp 2
20,3 °C .		Scavenger EPX tem
21,5 °C .		Bottom tube temp
19,1 °C .		Water temp
°C .		

Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/
observasjon

Trykktransmittere:

	Kode:	
kPa/ 50030 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft

Settpunkter:

	Kode:	
23 °C .		Temperatur
50000 m3/h .		Luftmengde

Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1		2	
Vifte og Motor	■		■	
Effektforbruk:	3,84 kW		3,82 kW	
Strømforbruk	5,57 A		5,59 A	
Hastighet	1096 Rpm		1095 Rpm	
Pådrag	55 %		55 %	
Driftstimer	15601 t		15601 t	
Kode:				

Dato: 24/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Scavenger:				
	1		2	
Vifte og Motor
Effektforbruk	0,21	kW	0,21	kW
Strømforbruk	0,45	A	0,39	A
Hastighet	344	Rpm	346	Rpm
Pådrag	24	%	24	%
Driftstimer	13356	t	13356	t
Kode:
Stans Aggregat og åpne luker:				
Tavle:		Varmekabel:		Kode:
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Strømforbruk:	.
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Varmekabel på vann ut 0,06	A .
			Varmeelement i tavle 0	A .
Spjeld:		Vannmålere:		
Avtrekksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Nivåswitch / Trykk 176mm	.
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Ledningsevne S/C 1168	.
	<input type="checkbox"/>	.	Flowswitch lasket	1
Aktuatorer:		Pumpe:		
Fylleventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Sirkulasjonspumpe 1.43	A .
Tømmeventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.		
Utbedret ved service:				
Type utbedring:				
<p>Kommentarer:</p> <p>1) Det slår i vanntilførsels røret når magnetventil påfylling stenger.</p> <p>Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok</p>				