

Sjekkliste, Ventilasjon.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: , +A1=360.123.

14.09.20.



Covent BPFM-280.
400V/3/-kw/-A.
Luftmengde maks m3/t.
Tilluft:m3/t.
Avtrekk:m3/t.
Filter tilluft: 1stk. Opakfil ST9 490x592x292-F9.(2511245000)
Filter avtrekk: 1stk. Opakfil ST9, 490x592x292-F9.(2511245000)
Betjener: Datahall 2etg.

| Driftsstrøm Tilluftsvifte | LR401. | Avslått, fikk ikke det i gang., 37542t. |
|---|--------|---|
| Driftsstrøm Avtrekksvifte | LR501. | 37544t. |
| Driftsstrøm Rot.gjenvinner | LX401 | 33209t. |
| Driftsstrøm Rot.gjenvinner | LX402 | 28528t. |
| Driftsstrøm sirk.pumpe varmebatt. | | Ikke målt, virker ok. |
| Virkningsgrad Rot.gjenvinner 1. | | Ikke målt, virker ok. |
| Virkningsgrad Rot.gjenvinner 2. | | Ikke målt, virker ok. |
| Spjeld/Motor, tilluft. | | Belimo LF24. |
| Spjeld/Motor, avtrekk. | | Belimo LM24A. |
| Reguleringsventil varme. | | Ikke målt, virker ok. |
| Varmebatteri, vann inn/ut. | | Ikke målt. |
| Trykkfall Varmebatteri. | | Ikke målenippler. |
| Trykkfall Rot.gjenvinner 1 og 2, tilluft. | | Ikke målenippler. |
| Trykkfall Rot.gjenvinner 1 og 2, avtr. | | Ikke målenippler. |
| Trykkfall tilluftsfiler. | | Ikke målenippler. Sd, 54Pa. |
| Trykkfall avtrekksfiler. | | Ikke målenippler. Sd, 40Pa. |
| Luftmengde, tilluft høy/lav hast. | | 5360m3/t. |
| Luftmengde, avtrekk høy/lav hast. | | 5560m3/t. |
| Tilluftstemperatur. | | |
| Avtrekkstemperatur. | | |
| Avkasttemperatur. | | |
| Inntakstemperatur. | | |
| Gjenvinner tilluft, inn/ut. | | |
| Gjenvinner avtrekk, inn/ut. | | |
| Settpunkt, tilluft utekomp. | | 20gr. |
| Spenning. | | 409-410-410V. |
| Spenning til jord. | | 235-236-235V. |
| Forriglinger | | Motorvern, trykkvakter ol. |
| Anmerkninger. | | |
| Må monteres målenippler. Det har blitt gjort flere forsøk på å få startet opp anlegget, men fånyttes. Dag har gjort flere forsøk. | | |