

## Sjekkliste, Befukter med vannbehandling.

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: Tillegg.  
+A1=360.112-LU001

28.08.20.



Condair CP3 Mini PR4 / Sn: 1161048.

Dampsylander: A240, Art.nr: 5020001. (2100386)  
Dampslange: Art.nr: 2549530.

Kode:8808.

Befukter		Utskiftning	Serviceintervall	Rengjøring
Dampbeholder		Ok.	Etter behov	
Slange damp.		Ok.	Etter behov	
Pumpe		Ok.	12mnd.	
Ventiler		Ok.	12mnd.	
Drenering		Ok.	12mnd.	
Pakningssett service.		Ok.	Etter behov	
Driftsstrøm kolbe.		5.7-5.6A.		
Driftstimer kolbe.		144T.		
Generelt				
Sjekk etter vannlekkasjer		Ok.		
Sjekk etter vanddamplekkasjer		Ok.		
Sjekk av funksjon.		Ok.		
Elektriske koblinger/kabler ol.		Ok.		
Alarmkoder/Avvik.				
Anmerkninger.				