

## Sjekkliste, Avtrekksvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

29.08.19.

Ordrenr: 20011492, +A2=353.222-LR501-LR502.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Betjener: + A2\_223 UPS B

Vifter	+A2=353.222-LR501	+A2=353.222-LR502
Driftstimer.	33883t.	33882t.
Driftsstrøm vifte.	2.5A.	2.45A.
Frekvens vifte.	15Hz.	15Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Spenning.	408-409-410V.	408-409-410V.
Spenning til jord.	236-237-237V.	236-237-237V.
Anmerkninger.		