



RAPPORT

Til Digiplex.

Mobil: 99011690

Fra: GK Inneklima a.s

Ved: Jon Vidar Engene

E-post Jon-vidar.engene@gk.no

Dato: 28.08.20.

Sider: 1

Munters dataromskjølere +A2, 3 etg.

+A2-353.131.IK01. Dx nedtappet for freon.

+A2-353.132.IK01. Dx nedtappet for freon.

+A2-353.133.IK01. Dx nedtappet for freon.

+A2-353.134.IK01. Dx nedtappet for freon.

+A2-353.135.IK01. Dx nedtappet for freon.

+A2-353.136.IK01. Dx nedtappet for freon.

+A2-353.137.IK01. Dx nedtappet for freon.

Mvh. Jon Vidar Engene, servicetekniker kjøp.

E-post: jon-vidar.engene@gk.no Tlf:99011690.

Mvh. Tor Arne Grimlid, servicetekniker, kjøp.

E-post: tor-arne.grimlid@gk.no Tlf:41447454.