

Avtalenummer **A 892**

Anleggsadresse: **Heia**

Kunde: **GK**

Aggregat: A2.353.137

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 529095

Temperaturer

	Kode	
16,1 °C / RH .		Utetemp/Fukt
23,6 °C .		Tilluft EPX temp 1
24,8 °C .		Tilluft EPX temp 2
31,3 °C .		Temp avtrekk
21,9 °C .		Scavenger temp 1
20,1 °C .		Scavenger temp 2
23,1 °C .		Tilluftstemp 1
23,0 °C .		Tilluftstemp 2
21,6 °C .		Scavenger EPX tem
23,7 °C .		Bottom tube temp
18,3 °C .		Water temp
°C .		

Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/
observasjon

Trykktransmittere:

	Kode:	
kPa/ 55990 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft

Settpunkter:

	Kode:	
23 °C .		Temperatur
56000 m3/h .		Luftmengde

Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1		2	
Vifte og Motor	■		■	
Effektforbruk:	7,32 kW		7,25 kW	
Strømforbruk	11,1 A		10,5 A	
Hastighet	1366 Rpm		1345 Rpm	
Pådrag	71 %			
Driftstimer	9314 t		9314 t	
Kode:		4		

Dato: 2/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Scavenger:				
	1		2	
Vifte og Motor	.		.	
Effektforbruk	0,32	kW	0,33	kW
Strømforbruk	0,6	A	0,6	A
Hastighet	423	Rpm	421	Rpm
Pådrag	30	%	30	%
Driftstimer	8506	t	8506	t
Kode:	.		.	
Stans Aggregat og åpne luker:				
Tavle:			Varmekabel:	Kode:
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Strømforbruk:	
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Varmekabel på vann ut 0,1	A .
			Varmeelement i tavle 0	A .
Spjeld:			Vannmålere:	
Avtrekksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Nivåswitch / Trykk	143mm .
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Ledningsevne	S/C 820 .
	<input type="checkbox"/>	.	Flows witch	OK .
Aktuatorer:			Pumpe:	
Fylleventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Sirkulasjonspumpe	1.6 A .
Tømmeventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.		
Utbedret ved service:				
Type utbedring:				
Kommentarer: 1) slakk spjeld i åpen stilling 2) slakk i lager prosessvifte 2, lagerlyd, ruller lett. Trykkfall over EPX 320 Pa.				