

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.134-IK01.

25.08.20.



Munters Oasis 200 Special, 522852/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.3A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	11.7-12.2-11.6A.
Driftstimer kompressor		915T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	8-8-7.9A. 65%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	7.9-8-7.9A.
Driftstimer Tilluftsvifter		16479T.
Scavenger vifte 1	F212	6.2-6.2-6.1A. 75%
Scavenger vifte 2	F222	6.2-6.1-6.1A.
Driftstimer Scavenger vifter		9775T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		1.3gr.
Sugegasstemperatur.		15.5gr.
Overheting.		16.7K.
Kondenseringstemperatur.		23.3gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		56.2gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		26.8/18.1gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		8.7K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		18.1/15.1gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		3K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		14.7/17.1gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		2.4K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		1.5-1.5-1.5A.
Spennings		410-410-410V.
Spennings til jord.		238-238-238V.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Vannlåsen for kammer til fordampner, har løsnet helt.		