

Kunde	Fra
6047988 - DIGIPLEX FET AS ULVENVEIEN 82E 0581 OSLO	Stanley Security AS Nydalsveien 28 0484 OSLO Org. nr.: NO983445349MVA
	Avdeling: Oslo / Akershus Telefon: 987 05 010 E-post: kundesenter@sbdinc.com

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: K0348458 Dato: onsdag 19. desember 2018 Saksbehandler: Daniel Dale Laabak	Digiplex Fet AS Heiasvingen 91 1900 Fetsund	

Beskrivelse	Verdi	Info
<b>Funksjonskontroll for adgangskontroll</b>		
Har kunden ny kontaktperson?	Nei	
Har kunden nødvendig opplæring/brukerveiledning.	Ja	
Hvor er pc plassert, dersom kunden har egen server/klient?	klient vakta, server er virtuell.	
Er dokumentasjon av anlegget oppdatert?.	Ja	
Har du oppdatert kontrolljournalen?	Ferdig	
Trusselkode lokalt/overføring testet.	Ikke aktuelt	
Byttet batteri(er)?	Nei	
Begrunnelse:	nye 2018	
Antall Batterier. (spesifiser type)	38 stk np24-12, 1stk np6-12	
Stømforsyning (er) sjekket?	Ferdig	
Antall:	20	
Alarmprøve testet på alle "innganger"?	Ja	
Testet alle "utganger"?	OK	
Noder (tilkoblingsenhet for korlesere).	Ja	
Berøringsfrie lesere testet?	Ja	
Antall:	273	
Alle dørmiljø testet?	Ja	
Rens av lesere?	Ferdig	
Utføres sikkerhetskopiering av database / backup?	Ja	
Spesifiser hvor sikkerhetskopi lagres	lagret på egen maskin	
Sjekket helligdager iht. hva kunden ønsker?	Ikke aktuelt	
Kommentarer ang. bygningsmessige endringer, utvidelser o.l.	ingen	

For installatørvirksomheten  
08.11.2019



Rune Gjerdrum