

Sjekkliste, Tilluftsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

27.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A2=353.212-LR401-LR402.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Filterkassett: 6stk. M7 592/592/640-10-25.(600073)

Betjener: + A2_132 UPS B

Vifter	+A2=353.212-LR401	+A2=353.212-LR402
Driftstimer.	44511t.	42349t.
Driftsstrøm vifte.	3.6A.	3.4A.
Frekvens vifte.	21Hz.	21Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Filter.	Byttet.	
Spenning.	408-409-410V.	408-409-410V.
Spenning til jord.	236-237-237V.	236-237-237V.
Anmerkninger.		
Kraftig lagerlyd begge vifter.		