

Avtalenummer **A 892**

Anleggsadresse: **Heia**

Kunde: **GK**

Aggregat: A2.353.134

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 529096

Temperaturer

	Kode	
13,3 °C / RH .		Utetemp/Fukt
24,4 °C .		Tilluft EPX temp 1
24,5 °C .		Tilluft EPX temp 2
31,2 °C .		Temp avtrekk
21,9 °C .		Scavenger temp 1
18,1 °C .		Scavenger temp 2
23,1 °C .		Tilluftstemp 1
23,1 °C .		Tilluftstemp 2
21,3 °C .		Scavenger EPX tem
24,6 °C .		Bottom tube temp
17,8 °C .		Water temp
°C .		

Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/
observasjon

Trykktransmittere:

	Kode:	
kPa/ 56120 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft

Settpunkter:

	Kode:	
23 °C .		Temperatur
56000 m3/h .		Luftmengde

Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1		2	
Vifte og Motor	■		■	
Effektforbruk:	6,23 kW		6,51 kW	
Strømforbruk	9,1 A		9,3 A	
Hastighet	1291 Rpm		1303 Rpm	
Pådrag	67 %		67 %	
Driftstimer	4721 t		4721 t	
Kode:				

Dato: 1/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Scavenger:

	1		2	
Vifte og Motor
Effektforbruk	0,23	kW	0,24	kW
Strømforbruk	0,5	A	0,5	A
Hastighet	366	Rpm	362	Rpm
Pådrag	26	%	26	%
Driftstimer	1193	t	1193	t
Kode:

Stans Aggregat og åpne luker:

Tavle:		Varmekabel:		Kode:
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	Strømforbruk:		
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	Varmekabel på vann ut 0,1	A	.
		Varmeelement i tavle 0	A	.
Spjeld:		Vannmålere:		
Avtrekksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Nivåswitch / Trykk 125mm	.	
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledningsevne S/C 704	.	
	<input type="checkbox"/>	Flows witch OK	.	
Aktuatorer:		Pumpe:		
Fylleventil	<input checked="" type="checkbox"/>	Sirkulasjonspumpe 1.5	A	.
Tømmeventil	<input checked="" type="checkbox"/>			

Utbedret ved service:

Type utbedring:

Kommentarer:

1) Lagerlyd i prosessvifte nr. 2, ikke slakk i lager, ruller lett.

Trykkfall over EPX 285 Pa.