

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A2=353.127-IK01.

25.08.20



Munters Oasis 200 DS1, sn:529090/2015.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15.4kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.3A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	13.3-13.7-13.2A.
Driftstimer kompressor		5T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	12.3-12-10.5A. 95%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	Starter ikke. Øvre sikring defekt!
Driftstimer Tilluftsvifter		2227T.
Scavenger vifte 1	F212	6.1-6-6.1A. 75%.
Scavenger vifte 2	F222	6-5.9-5.9A.
Driftstimer Scavenger vifter		525T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		4gr.
Sugegasstemperatur.		14.1gr.
Overheting.		10.1K.
Kondenseringstemperatur.		28.8gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		64.2gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		23.4/20.2gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		3.5K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		20.2/16.6gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		3.4K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		17.7/21gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		-1.5K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		Ikke vann.
Spenning.		410-411-412V.
Spenning til jord.		237-238-239A.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll ok. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Anlegget starter ikke, feedback alarm på supplyviftene. Defekt sikring supplyvifte 2, D02 32A gG		