

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A2=353.126-IK01.

25.08.20



Munters Oasis 200 DS1, sn:529093/2015.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15.4kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.3A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	13-13.2-13A.
Driftstimer kompressor		2T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	5.6-5.4-5.4A. 55%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	5.4-5.3-5.3A.
Driftstimer Tilluftsvifter		3045T.
Scavenger vifte 1	F212	6-6-6A.
Scavenger vifte 2	F222	6-6-6A. 75%
Driftstimer Scavenger vifter		607T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		4gr.
Sugegasstemperatur.		18.9gr.
Overheting.		14.9K.
Kondenseringstemperatur.		28.8gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		66gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		23.3/21gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		2.3K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		21/18.2gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		3K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		17.6/21.3gr. Byttet om på temp.giver.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		2.2K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		1.5-1.5-1.4A.
Spennings.		408-409-410V.
Spennings til jord.		236-237-237A.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.		