

Sjekkliste, Avtrekksvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

29.08.19.

Ordrenr: 20011492, +A2=353.221-LR501-LR502.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Betjener: + A2_217 UPS A

| Vifter | +A2=353.221-LR501 | +A2=353.221-LR502 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Driftstimer. | 33907t. | 31460t. |
| Driftsstrøm vifte. | 2.92A. | 2.96A. |
| Frekvens vifte. | 15Hz. | 15Hz. |
| Spjeld. | Ok. | Ok. |
| Spenning. | 409-411-410V. | |
| Spenning til jord. | 240-239-239V. | |
| Anmerkninger. | | |
| Lagerstøy 501. | | |