

Sjekkliste, sirkulasjonsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

26.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.631.LR401-LR402.



Type: Flaktwoods

Betjener: Munters korrigor/datehall.

Vifte	LR401.	LR402.
Driftstimer.	30935T.	30230T.
Driftsstrøm vifte.	11.1A.	12.2A.
Frekvens vifte.	47Hz.	47Hz.
Spennings.	408-409-410V.	
Spennings til jord.	236-237-237V.	
Anmerkninger.		
Står i mauell.		