

## Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: 20011492, +A1=353.122-IK01.

03.09.20.



Munters Oasis 200 Special, 522845/2014.  
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.  
R-410A/15kg.  
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.  
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.4A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	12.4-13.1-12.7A.
Driftstimer kompressor	1876T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	3-2.9-2.9A. 39%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	2.9-3-2.8A.
Driftstimer Tilluftsvifter	32219T.
Scavenger vifte 1 F212	6.2-6.2-6.2A. 75%
Scavenger vifte 2 F222	6.2-6.2-5.9A.
Driftstimer Scavenger vifter	30876T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	2.4gr.
Sugegasstemperatur.	18.5gr.
Overheting.	16.1K.
Kondenseringstemperatur.	29gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	70gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	26.4/21.9gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	4.5K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	21.9/18gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	3.9K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	20.2/23.2gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	3K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	1.6-1.6-1.5A.
Spennings.	410-413-410V.
Spennings til jord.	238-240-238V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
<p>F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.  Vannlekkasje gjennomføring tak ved fordampner.  Lekkasje på sikkerhetsventilen, og svetteing på serviceventil LP(Pakkboks?)  Kraftig lagerstøy sirk.pumpe!! Slår ut på motorvern.</p>	