

Avtalenummer A892

Anleggsadresse: HEIA

Kunde: GK

Aggregat: A1.353.135

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 522851

Temperaturer

	Kode	
15,7 °C / RH .		Utetemp/Fukt
21,9 °C .		Tilluft EPX temp 1
22,1 °C .		Tilluft EPX temp 2
24,8 °C .		Temp avtrekk
20,2 °C .		Scavenger temp 1
19,7 °C .		Scavenger temp 2
20,6 °C .		Tilluftstemp 1
20,6 °C .		Tilluftstemp 2
18,8 °C .		Scavenger EPX tem
18,3 °C .		Bottom tube temp
18,0 °C .		Water temp
°C .		

Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/
observasjon

Trykktransmittere:

	Kode:	
kPa/ 48185 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft

Settpunkter:

	Kode:	
20,5 °C .		Temperatur
48000 m3/h .		Luftmengde

Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1		2	
Vifte og Motor	■		■	
Effektforbruk:	5,65 kW		5,51 kW	
Strømforbruk	8,4 A		8,2 A	
Hastighet	1230 Rpm		1238 Rpm	
Pådrag	65 %		65 %	
Driftstimer	7160 t		7160 t	
Kode:				

Dato: 25/8/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Scavenger:				
	1		2	
Vifte og Motor
Effektforbruk	0,06	kW	0,06	kW
Strømforbruk	0,2	A	0,2	A
Hastighet	192	Rpm	183,0	Rpm
Pådrag	15	%	15	%
Driftstimer	4766	t	4766	t
Kode:
Stans Aggregat og åpne luker:				
Tavle:			Varmekabel:	Kode:
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Strømforbruk:	
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Varmekabel på vann ut 0,1	A .
			Varmeelement i tavle	0 A .
Spjeld:			Vannmålere:	
Avtrekksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Nivåswitch / Trykk	140mm .
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Ledningsevne	S/C 3129 .
	<input type="checkbox"/>	.	Flowswitch	OK OK
Aktuatorer:			Pumpe:	
Fylleventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Sirkulasjonspumpe	1,4 A .
Tømmeventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.		
Utbedret ved service:				
Type utbedring:				
Kommentarer: 1) Mye krakelering på EPX. Mot kjølebatteriet. 2) Alarm på compressor. No refrigerant. 3) Jordfeilbryter utløst. resatt. 4) 1 vannlås ligger nede. 5) Tørre flekker under EPX.				