Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Heia **GK** Anleggsadresse: **Kunde:** Serienummer: 529088 Aggregat: A2.353.111 Aggregat type: OASIS 200 S **Temperaturer** Kode Forklaring kode: °C/RH. Utetemp/Fukt 11,3 1= Defekt 21,1 °C Tilluft EPX temp 1 2= Feil, men fungerer 21,2 °C Tilluft EPX temp 2 3= Ulyd °C Temp avtrekk 4= Har behov for oppfølging/ 26,6 °C Scavenger temp 1 19,6 observasjon 18,7 °C Scavenger temp 2 °C Tilluftstemp 1 20,0 20,1 °C Tilluftstemp 2 14,9 °C Scavenger EPX tem °C Bottom tube temp 20,5 °C Water temp 16,7 °C Trykktransmittere: Kode: kPa/ 47100 m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft Settpunkter: Kode: Temperatur °C 47000 m3/h Luftmengde Vifter: **Prosess:** Viftenr. 1 2 Vifte og Ī Motor Effektforbruk: 4,44 kW 4,33 kW Strømforbruk 6,7 Α 6,3 Α Hastighet 1144 Rpm 1144 Rpm Pådrag 59 % 59 % Driftstimer 11677 t 11677 t Kode: 4

Dato: 31/8/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:	
1 2	
Vifte og	
Motor	
Effektforbruk 0,9 kW 0,9 kW	
Strømforbruk 0,3 A 0,3 A	
Hastighet 216 Rpm 222 Rpm	
Pådrag 17 % 17 %	
Driftstimer 8076 t 8076 t	
Kode:	
Stans Aggregat og åpne luker:	
Tavle: Varmekabel:	Kode:
Kontroll: Strømforbruk:	Rode.
Varmeelement	Α .
Varmeelement i tavle 0	A .
Spjeld: Vannmålere:	
Avtrekksspjeld 🔽 . Nivåswitch / Trykk 139mm	
Tilluftsspjeld	
Flowswitch OK	
Aktuatorer: Pumpe:	
Fylleventil . Sirkulasjonspumpe 1.7	Α .
Tømmeventil 🗸 .	
Utbedret ved service:	
Otbedret ved Service.	
Type utbedring:	
Type utbearing.	
Kommentarer:	
1) Slakk i lager prosessvifte 1. Ruller lett.	

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.