

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.123-IK01.

03.09.20.



Munters Oasis 200 Special, 525378/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	12-12.6-12.4A.
Driftstimer kompressor	2226T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	9-9.1-9A. 68%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	8.8-9-8.7A.
Driftstimer Tilluftsvifter	42837T.
Scavenger vifte 1 F212	6.6-6.7-6.7A. 75%
Scavenger vifte 2 F222	6.5-6.6-6.6A.
Driftstimer Scavenger vifter	37134T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	4gr.
Sugegasstemperatur.	17gr.
Overheting.	13K.
Kondenseringstemperatur.	24gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	60gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	28/19.4gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	8.6K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	19.4/16.4gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	3K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	15.9/18.7gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	2.8K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	1.6-1.6-1.5A.
Spennings.	409-412-411V.
Spennings til jord.	238-240-238V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.	