

## Sjekkliste, Avtrekksvifte.

---

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: 20011492, +A1=360.211-JV501.

26.08.20.



Type: Systemair EX 180-4C.

Betjener: +A1\_117 Batterirom A.

Vifte.	
Driftsstrøm vifte.	Testet, lagerstøy.
Spenning.	237V.
Spenning til jord.	136-135V.
Anmerkninger.	
Lagerlyd motor.	