Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 2



Avtalenummer A 892 **DIGIPLEX** Heia Anleggsadresse: **Kunde:** Serienummer: 553567 Aggregat: A3.353.134 Aggregat type: OASIS 200 **Temperaturer** Kode Forklaring kode: °C/RH. Utetemp/Fukt 16,8 1= Defekt 30,4 °C Avtrekkstemperatur 2= Feil, men fungerer 22,9 °C Tilluft 1 3= Ulyd Tilluft 2 °C 4= Har behov for oppfølging/ 23,0 °C Scavenger EPX 20,2 observasjon 23,1 °C Bottom tube temp °C Water temp 18,8 °C °C °C °C °C Trykktransmittere: Kode: kPa/ 49991 m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft 42 kPa Pumpetrykk Settpunkter: Kode: 23 Temperatur °C 50000 m3/h Luftmengde Vifter: Prosess: Viftenr. 1 2 3 4 Vifte og Motor Effektforbruk: 2,47 kW 2,36 kW kW kW 235 2,75 Strømforbruk 3,71 4,25 3,53 Α 3,57 Α Α Α Hastighet 1437 Rpm 1433 1443 Rpm 1425 Rpm Rpm Pådrag 69 % 69 % 69 % 69 % Driftstimer 5316 t 5316 5316 t 5316 t t Kode:

Dato: 26/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 2



Scavenger:						
	1		2			
Vifte og				-		
Motor						
Effektforbruk	0,12	kW	0,08	kW		
Strømforbruk	0,37	Α	0,36	А	_	
Hastighet	340	Rpm	342	Rpm	_	
Pådrag	21	%	21	%	_	
Driftstimer	4833	t	4833	t		
Kode:						
Stans Aggregat og åpne luker:						
Tavle:				l .	Varmekabel:	Kode:
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	11000
Varmeelement		✓	<u></u>		Varmekabel på vann ut 0,28 A	
					Varmeelement i tavle 0 A	
Spjeld:				l .	Vannmålere:	
Avtrekksspjeld		√		_	Nivåswitch / Trykk 159mm	
Tilluftsspjeld		√	_	_	Ledningsevne S/C 2826	
				_	Flowswitch	
Aktuatorer:					Pumpe:	
Fylleventil		√			Sirkulasjonspumpe 1.45 A	
Tømmeventil		V	·	-		
				•		
Utbedret ved servi	ce:					
Type utbedring:						
Kommentarer:						
Varmeelement	i tavle	ligge	r ikke i	nne pga	. varmt nok	
ĺ						
İ						

Dato: 26/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.