

## Sjekkliste, Avtrekksvifte.

---

Adresse: Heiaveien 9.

27.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A2=360.231-JV501.



Type: Systemair EX 180-4C.

Betjener: +A2\_313 Batterirom A.

Vifte.	
Driftsstrøm vifte.	Testet ok.
Spenning.	237V.
Spenning til jord.	136-135V.
Anmerkninger.	