

DIGIPLEX HOLTSKOGEN AS		Aktivitetsnummer	Type	
		175628	Trinn 1	X
Tanknummer	m ³	Produkt	Trinn 2	
LL		Farget Diesel	Trinn 3	
Materiale	Annet materiale		Trinn 4	
Stål <input checked="" type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/>			Annet	

Service - Kontroll - Rapport

Helling	Riktig <input type="checkbox"/>	Feil <input type="checkbox"/>	Plan <input checked="" type="checkbox"/>	
Tatt prøve	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>		
Skader ved peil	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input checked="" type="checkbox"/>		
Fjernpeiling	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>		
Tank ren	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>		
Produkt bra	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>		
Videre tiltak (se resultat)	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input checked="" type="checkbox"/>		
Innehaver informert	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>		
Avstand peil-bunn		cm		
Volum fjernet fra tank (Diesel)		liter		
Volum fjernet fra tank (Bensin)		liter		
Er HS fueltest utført?	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input checked="" type="checkbox"/>		

Utført arbeid/resultat

- Utført trinn 1 på tank til dieselaggregat.
- Tatt bunnprøve.
- Dieselprøve blir levert til Invicta for analyse.
- Nummer på prøveflaske: 1017744

Sted Tomter	Dato 11.03.2021	Servicemann Tim Skarnes
----------------	--------------------	----------------------------