

Sjekkliste, Befukter med vannbehandling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: Tillegg.
+A1=360.122.LU001. ?

28.08.20.



Condair EL 16, Sn:1170201.
Condair BP Viftemodul, Sn:2178770.
Dampsyylinder: A464, Art.nr: 5020014. (2100397)

Befukter		Utskiftning	Serviceintervall	Rengjøring
Dampbeholder		Ok.	Etter behov.	
Pumpe		Ok.	12mnd.	
Ventiler		Ok.	12mnd.	
Drenering		Ok.	12mnd.	
Pakningssett service.		Ok.	Etter behov.	
Driftsstrøm.		5.6-5.4-6A.		
Driftstimer.		2787T.		
Generelt				
Sjekk etter vannlekkasjer		Ok.		
Sjekk etter vanddamplekkasjer		Ok.		
Sjekk av funksjon.		Ok.		
Elektriske koblinger/kabler ol.		Ok.		
Alarmkoder/Avvik.				
Anmerkninger.				
Står i keep warm, da blir det høye driftstimer.				