

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.112-IK01.

25.08.20.



Munters Oasis 200ZPD120, sn:522843/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.4A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	11.4-12.1-11.7A.
Driftstimer kompressor		3636T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	6.2-6.5-6.1A. 55%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	6.2-6.3-6.3A.
Driftstimer Tilluftsvifter		42580T.
Scavenger vifte 1	F212	5.7-5.9-5.8A. 75%
Scavenger vifte 2	F222	5.7-5.7-5.6A.
Driftstimer Scavenger vifter		39534T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		-7.1gr.
Sugegasstemperatur.		14.7gr.
Overheting.		21.8K.
Kondenseringstemperatur.		20.1gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		63gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		27.3/17.2gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		11.1K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		17.2/14.4gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		2.8K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		13/15.8gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		2.8K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		1.4-1.5-1.5A.
Spennning.		402-405-404V.
Spennning til jord.		233-234-233V.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.		
Kuldemediekrets, lekkasje på sikkerhetsventilen.		
Vannlekkasje i el.skapet, drypper fra gjennomføring i toppen.		