

Sjekkliste, Ventilasjon.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: , +A2=360.123.

14.09.20.



Covent BPFM-280/ ordrenr: 8233.01.
400V/3/-kw/-A.

Luftmengde maks 6000m3/t.

Filter tilluft: 1stk Opakfil st9 490x592x292 F9.(2511245000)

Luftmengde avtrekk: 1stk Opakfil st9 490x592x292 F9.(2511245000)

Betjener: Datahall 2etg.

Stengt etasje, ikke tatt service.

Driftsstrøm Tilluftsvifte	LR401	
Driftsstrøm Avtrekksvifte	LR501	
Driftsstrøm Rot.gjenvinner.	LX401.	
Driftsstrøm Rot.gjenvinner.	LX402	
Virkningsgrad Rot.gjenvinner.		
Spjeld/Motor, tilluft.		
Spjeld/Motor, avtrekk.		
Reguleringsventil varme.		
Varmebatteri, vann inn/ut.		
Trykkfall Varmebatteri.		Ikke målenippler.
Trykkfall Rot.gjenvinner, tilluft.		Ikke målenippler.
Trykkfall Rot.gjenvinner, avtrekk.		Ikke målenippler.
Trykkfall tilluftsfiler.		
Trykkfall avtrekksfiler.		
Luftmengde, tilluft.		Ikke målt.
Luftmengde, avtrekk.		Ikke målt.
Tilluftstemperatur.		
Avtrekkstemperatur.		
Avkasttemperatur.		
Inntakstemperatur.		
Gjenvinner tilluft, inn/ut.		
Gjenvinner avtrekk, inn/ut.		
Settpunkt, tilluft utekomp.		
Spenning.		
Spenning til jord.		
Forriglinger		Trykkvakter, motorvern, m.m.
Anmerkninger.		
Service skal tas neste gang.		