Funksjonskontroll for ITV ved utførende periodisk Funksjonskontroll for ITV



Κ	u	n	d	е	

6046011 - DIGIPLEX ROSENHOLM AS ULVENVEIEN 82E 0581 OSLO

Fra

Stanley Security AS

Nydalsveien 28 0484 OSLO

0484 OSLO

Saksbehandler: Daniel Dale Laabak

Avdeling: Oslo / Akershus

Telefon: 987 05 010

E-post: kundesenter@sbdinc.com

Ordre / dato

Ordre nr: K0327408

mandag 12. august 2019

Arbeidssted

DigiPlex AS Rosenholmveien 25 1414 Trollåsen

_		
•	nta	361
v	1114	anı

Funksjonskontroll for ITV			
Har kunden ny kontaktperson?	Nei		
Har kunden nødvendig opplæring/brukerveiledning.	Ja		
Hvor er pc plassert, dersom kunden har egen		Ukjent plassering.	
server/klient?			
Er dokumentasjon av anlegget oppdatert?.	Ja		
Har du oppdatert kontrolljournalen?	Utført		
Er oblater og merking oppdatert?	Ja		
Sjekk lagringstid og estimert tid.?(der dette er mulig)	Utført		
Spesifiser tider:		Ukjent	
Opptak fungerer på alle kameraer.	Ja		
Innvendige kameraer testet?	Ja		
Antall:		66	
Utvendige kameraer testet?	Ja		
Antall:		4	
Monitorer sjekket og funnet i orden.	Ja		
Antall:		1	
Auto start etter strømbrudd	Ja		
Er kunde fornøyd med bilde på kameraene,	Nei		
fokus/zoom/dekning osv.?			
Hva er kunde misfornøyd med?		Vekter ønsker mer vidvinkel på kamera	
		ved hovedinngangen, må bytte til annet	
		kamera.	
Kommentarer ang. bygningsmessige endringer, utvidelser			
o.l.			

Dato

Underskrift, ansvarlig montør:

18.01.2019

Patrick Snoksrud King