

## Sjekkliste, Avtrekksvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

26.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.231-LR501-LR502.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Betjener: + A1\_315 UPS A

Vifter	+A1=353.231-LR501	+A1=353.231-LR502
Driftstimer.	46674t.	46650t.
Driftsstrøm vifte.	2.55A.	2.45A.
Frekvens vifte.	14.9Hz.	14.8Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Spenning.	408-409-410V.	408-409-410V.
Spenning til jord.	236-237-237V.	236-237-237V.
Anmerkninger.		
Lagerlyd begge vifter.		