

## Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: 20011492, +A2=353.112-IK01.

31.08.20.



Munters Oasis 200 Special, sn:525382/2014.  
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.  
R-410A/15kg.  
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.  
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.4A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	13-13.6-13.2A.
Driftstimer kompressor		1321T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	7.2-7.5-7.2A. 67%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	7.1-7.4-7.2A.
Driftstimer Tilluftsvifter		27420T.
Scavenger vifte 1	F212	Går ikke. 75%
Scavenger vifte 2	F222	5.5-5.5-5.6A.
Driftstimer Scavenger vifter		24889T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		7.8gr.
Sugegasstemperatur.		15.6gr.
Overheting.		7.8K.
Kondenseringstemperatur.		26.2gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		67gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		27.2/19.7gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		7.5K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		19.7/15.9gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		3.8K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		13.4/21gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		7.6K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		1.6-1.6-1.6A.
Spennings.		408-407-407V.
Spennings til jord.		236-237-236V.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Lekkasje på serviceventil sug.		