

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A2=353.115-IK01.

31.08.20



Munters Oasis 200 Special, sn:527950/2015.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15.4kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	Defekt.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	12.3-12.9-12.4A.
Driftstimer kompressor	2025T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1, F142	8.1-8.3-8.5A 66%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2, F152	8.2-8.1-8.4A.
Driftstimer Tilluftsvifter	36026T.
Driftsstrøm Scavenger vifte 1, F212	6.3-6.2-6.3A. 75%
Driftsstrøm Scavenger vifte 2, F222	6.2-6.3-6.4A.
Driftstimer Scavenger vifter	31445T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	1.3gr.
Sugegasstemperatur.	15.1gr.
Overheting.	13.8K.
Kondenseringstemperatur.	21.6gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	53gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	29.8/17.6gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	12.2K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	17.6/14.5gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	3.1K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	13.4/15.7gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	2.3K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	1.6-1.5-1.6A.
Spennings.	406-408-407V.
Spennings til jord.	237-239-236V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.	