

## Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: 20011492, +A2=353.121-IK01.

25.08.20



Munters Oasis 200 DS1, sn:532369/2015.  
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.  
R-410A/15.4kg.  
400V/3/48kw/81A.

Merket som 122.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.  
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	Dx nedtappet for freon.
Driftstimer kompressor		
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	
Driftstimer Tilluftsvifter		
Scavenger vifte 1	F212	
Scavenger vifte 2	F222	
Driftstimer Scavenger vifter		
Oljenivå.		
Fordampningtemperatur		
Sugegasstemperatur.		
Overheting.		
Kondenseringstemperatur.		
Væsketemperatur.		
Underkjøling.		
Varmgasstemperatur.		
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		Ikke vann.
Spennings.		
Spennings til jord.		
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		