

Sjekkliste, Befukter med vannbehandling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: Tillegg.
+A2=360.122.LU001. ?

28.08.20.



Condair EL 16, Sn:1186791.
Condair BP Viftemodul, Sn:2214787.
Dampsylinder: A464, Art.nr: 5020014. (2100397)

Stengt etasje, ikke tatt service.

Befukter	Utskiftning	Serviceintervall	Rengjøring
Dampbeholder	Ok.	Etter behov.	
Pumpe	Ok.	Etter behov.	
Ventiler	Ok.	12mnd.	
Drenering	Ok.	12mnd.	
Pakningssett service.	Ok.	Etter behov.	
Driftsstrøm.			
Driftstimer dampsylinder.			
Generelt			
Sjekk etter vannlekkasjer	Ok.		
Sjekk etter vanddamplekkasjer	Ok.		
Sjekk av funksjon.	Ok.		
Elektriske koblinger/kabler ol.	Ok.		
Alarmkoder/Avvik.			
Anmerkninger.			