

Sjekkliste, Avtrekksvifte.

Adresse: Heiaveien 9.

27.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A2=360.212-JV501.



Type: Systemair EX 180-4C.

Betjener: +A2_132 Batterirom B.

Vifte.	
Driftsstrøm vifte.	Testet ok.
Spenning.	237V.
Spenning til jord.	136-135V.
Anmerkninger.	
Kraftig lagerlyd! Må skiftes ut snarest!	