Sjekkliste, Dx-Kjøling.

25.08.20. Adresse: Heiaveien 9.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.116-IK01.

Munters Oasis 200ZPD120, sn:520187/2014.

Copeland ZPD120KCE-TFD-425.

R-410A/15kg.

400V/3/48kw/81A. Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.

Kjølekapasistet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevarmer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	11.4-12.1-11.7A.
Driftstimer kompressor	2104T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1, F142	8.1-8-8.1A. 65%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2, F152	7.9-7.9-7.9A.
Driftstimer Tilluftsvifter	35306T.
Driftsstrøm Scavenger vifte 1, F222	5.4-5.4-5.4A. 75%
Driftsstrøm Scavenger vifte 2, F226	5.2-5.2-5.2A.
Driftstimer Scavengervifter	32644T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	2.4gr.
Sugegasstemperatur.	13.4gr.
Overheting.	11K.
Kondenseringstemperatur.	23.7gr.
Væsketemperatur.	lkke målt.
Underkjøling.	lkke målt.
Varmgasstemperatur.	53gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	27.2/16gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	11.2K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	16/13.4gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	2.6K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	13.8/16gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	2.2K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	
Spenning.	405-406-407V.
Spenning til jord.	235-235-237V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.	

ss kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.

Vannlekkasje i gjennomføringtopp skap.

Lekkasje serviceventil sugegass.

