

Sjekkliste, Tilluftsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

29.08.19.

Ordrenr: 20011492, +A2=353.221-LR401-LR402.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Filterkassett: 6stk. M7 592/592/640-10-25.(600073)

Betjener: + A2_217 UPS A.

Vifter	+A2=353.221-LR401	+A2=353.221-LR402
Driftstimer.	33735t.	31236t.
Driftsstrøm vifte.	2.7A.	2.73A.
Frekvens vifte.	15Hz.	15Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Filter.	Byttet.	
Spenning.	410-409-411V.	
Spenning til jord.	240-238-239V.	
Anmerkninger.		
Ujevn regulering av viftehastighet.		