

Sjekkliste, Ventilasjon white space pos 4.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: , +A2=360.232.

10.09.20.



IV Produkt Flexomix EMM-300-20-AA-V/KM/ ordrenr: 8511-8114.
400V/3/-kw/-A.

Luftmengde maks m3/t.

Luftmengde Uteluft:

Luftmengde white space:

Betjener: A2 Datahall 3etg. Ikke i serviceavtalen.

Filter tilluft: 2stk 592x592x520 F9.(610171), 1stk 287x592x520 F9.(610172)

Filter avtrekk: 2stk 592x592x535 F7.(610162), 1stk 287x592x535 F7.(610163)

Driftsstrøm Tilluft/uteluft vifte	0.4-0.4-0.4A./1.6-1.7-1.7A.
Driftsstrøm white space vifte	0.3-0.3-0.3A./ 1.4-1.4-1.4A.
Driftsstrøm, varmebatteri.	Ikke behov.
Spjeld/Motor, tilluft.	Ok.
Spjeld/Motor, avtrekk.	Ok.
Spjeldmotorer kryssveksler	Ok/Ok.
Varmebatteri, luftstemp inn/ut.	Ikke målt.
Trykkfall kryssveksler, tilluft/uteluft..	28Pa.
Trykkfall kryssveksler, white space.	24Pa.
Trykkfall tillufts-/uteluftfilter.	45/62Pa.
Trykkfall filter white space.	25/50Pa.
Luftmengde, tilluft trinnløs.	Ikke målt.
Luftmengde, avtrekk	Ikke målt.
Tilluftstemperatur.	20.2gr.
Avtrekkstemperatur.	30.7gr.
Avkasttemperatur.	13.6gr.
Inntakstemperatur.	7.7gr.
Gjenvinner tilluft/uteluft, inn/ut.	7.7/20.5gr.
Gjenvinner white space, inn/ut.	30.7/13.6gr.
Settpunkt, tilluft.	23gr.
Spenning.	404-405-405V.
Spenning til jord.	233-233-234V.
Forriglinger	sikringer, trykkvakter m.m.
Anmerkninger.	
Byttet filter. Reserve opakfil st9 til tilluft. Dag ville ha ekstra tilfelle snøproblemer.	