

Sjekkliste, sirkulasjonsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

26.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.611.LR401-LR402.



Type: Flaktwoods

Betjener: Munters korrigor/datehall.

Vifte	LR401.	LR402.
Driftstimer.	49275T.	49254T.
Driftsstrøm vifte.	1.4A.	1.45A.
Frekvens vifte.	20.2Hz.	15Hz.
Spennings.	408-409-410V.	
Spennings til jord.	236-237-237V.	
Anmerkninger.		