

Sjekkliste, Ventilasjon.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: , +AM=360.302. (360.02)

10.09.20.



Systemair DVCompact E-25/ord.nr:3169758/sn:2014-6236
400V/3/-kw/-A.

Luftmengde maks 6000m³/t.

Høyhastighet, tilluft:5360m³/t, avtrekk: 5560m³/t.

Lavhastighet, tilluft:2500m³/t, avtrekk: 2500m³/t.

Inntak spjeldmotor: Belimo LF24.

Avkast spjeldmotor: Belimo LM24A.

Filter tilluft: 2stk. Opakfil 592/592/296-ES-00. (2511125000)

Filter avtrekk: 2stk. M7 592/592/640-12-25. (600073)

Betjener: Kontorer.

Passord:2222.

Plassering: 4 etg i midtbygget.

Står i manuell høyhastighet.

Driftsstrøm Tilluftsvifte	4.7A, 116Hz.
Driftsstrøm Avtrekksvifte	5.7A, 122.5Hz.
Driftsstrøm Rot.gjenvinner.	0.6-0.6A.
Driftsstrøm sirk.pumpe varmebatt.	0.4-0.4A.
Spjeld/Motor, tilluft.	Rengjort og testet ok.
Spjeld/Motor, avtrekk.	Rengjort og testet ok.
Reguleringsventil varme.	Testet ok.
Varmebatteri, vann inn/ut.	22/18gr, ikke behov.
Trykkfall Varmebatteri.	120Pa.
Trykkfall Rot.gjenvinner, tilluft.	165Pa.
Trykkfall Rot.gjenvinner, avtrekk.	168Pa.
Trykkfall tilluftsfiler. Brukt/nytt.	60/28Pa
Trykkfall avtrekksfiler. Brukt/nytt.	40/26Pa.
Luftmengde, tilluft høy hast.	5360m ³ /t.
Luftmengde, avtrekk høy hast.	5560m ³ /t.
Tilluftstemperatur.	15.8gr.
Avtrekkstemperatur.	21.5gr.
Avkasttemperatur.	20.3gr.
Inntakstemperatur.	13.6gr.
Gjenvinner tilluft, inn/ut.	13.6/15.8gr.
Gjenvinner avtrekk, inn/ut.	21.5/20.3gr.
Settpunkt, tilluft utekomp.	15.8 gr. Børverdi.
Spenning.	409-407-407V.
Spenning til jord.	236-236-235V.
Forriglinger	Trykkvakter, internvern frekv.omf.
Anmerkninger.	
Byttet filtre, reservefilter inntak. Støvsuget innvendig.	