

Avtalenummer **A 892**

Anleggsadresse: **Heia**

Kunde: **DIGIPLEX**

Aggregat: A2.353.134

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 529096

### Temperaturer

	Kode	
16,8 °C / RH .		Utetemp/Fukt
23,9 °C .		Tilluft EPX temp 1
23,9 °C .		Tilluft EPX temp 2
31,0 °C .		Temp avtrekk
21,3 °C .		Scavenger temp 1
18,9 °C .		Scavenger temp 2
22,9 °C .		Tilluftstemp 1
23,0 °C .		Tilluftstemp 2
21,1 °C .		Scavenger EPX tem
24,3 °C .		Bottom tube temp
18,6 °C .		Water temp
°C .		

#### Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/  
observasjon

### Trykktransmittere:

	Kode:	
kPa/ 50047 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft

### Settpunkter:

	Kode:	
23 °C .		Temperatur
50000 m3/h .		Luftmengde

### Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1		2	
Vifte og Motor	.		.	
Effektforbruk:	4,55 kW		4,62 kW	
Strømforbruk	6,58 A		6,77 A	
Hastighet	1162 Rpm		1163 Rpm	
Pådrag	58 %		58 %	
Driftstimer	13290 t		13290 t	
Kode:	.		.	

Dato: 24/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

**Scavenger:**

	1		2	
Vifte og Motor	.	.	.	.
Effektforbruk	0,47	kW	0,49	kW
Strømforbruk	0,81	A	0,84	A
Hastighet	491	Rpm	486	Rpm
Pådrag	34	%	34	%
Driftstimer	9724	t	9724	t
Kode:	.	.	.	.

**Stans Aggregat og åpne luker:**

<b>Tavle:</b>		<b>Varmekabel:</b>		<b>Kode:</b>
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	Strømforbruk:		
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	Varmekabel på vann ut 0,09	A	.
		Varmeelement i tavle 0	A	.
<b>Spjeld:</b>		<b>Vannmålere:</b>		
Avtreksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Nivåswitch / Trykk	165mm	.
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledningsevne	S/C 1816	.
	<input type="checkbox"/>	Flows witch	lasket	.
<b>Aktuatorer:</b>		<b>Pumpe:</b>		
Fylleventil	<input checked="" type="checkbox"/>	Sirkulasjonspumpe	1.43	A
Tømmeventil	<input checked="" type="checkbox"/>			

**Utbedret ved service:**

Type utbedring:  
Satt inn nytt filter.

**Kommentarer:**

- 1) Litt lagerlyd i prosessvifte nr. 2, ikke slakk i lager, ruller lett.
- 2) Mangler et filter

Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok